

Vergaderjaar 2008–2009

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 72

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 14 september 2009

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit¹, heeft bij brief van 20 mei 2009 (2009Z09380/2009D24 866) een aantal vragen voorgelegd aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken over aluminiumstrips op hoogspanningslijnen. De minister van Economische Zaken heeft mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze vragen beantwoord bij brief van 14 september 2009. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Atsma

De griffier van de commissie,
Dortmans

¹ Samenstelling:

Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Atsma (CDA), Voorzitter, Poppe (SP), Waalkens (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Jager (CDA), Ormel (CDA), Koopmans (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Samsom (PvdA), Van Dijken (PvdA), Neppéus (VVD), Jansen (SP), Jacobi (PvdA), Cramer (CU), Koppejan (CDA), Graus (PVV), Zijlstra (VVD), Thieme (PvdD), Dibi (GL), Polderman (SP), Elias (VVD) en Linhard (PvdA).

Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Mastwijk (CDA), Ten Hoopen (CDA), Luijben (SP), Tang (PvdA), Bokestijn (VVD), Bilder (CDA), Biskop (CDA), Pieper (CDA), Koşer Kaya (D66), Van Leeuwen (SP), Eijssink (PvdA), Depla (PvdA), Vacature (VVD), Kant (SP), Blom (PvdA), Ortega-Martijn (CU), Van Heugten (CDA), Brinkman (PVV), Ten Broeke (VVD), Ouwehand (PvdD), Vendrik (GL), Lempens (SP), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Van Dam (PvdA).

1

Bent u bekend met de problematiek van de zekerheid van de stroomvoorziening in de gemeente Steenwijkerland?

Ja, ik ben van deze problematiek op de hoogte. In het noorden van het land, onder meer in de gemeente Steenwijkerland, is in 2008 sprake geweest van kortstondige uitval van circuits (dips) van 3 110 kV verbindingen als gevolg van kraaien(nesten) in hoogspanningsmasten en als gevolg van vogelaanvaringen.

2

Bent u bekend met de voorstellen van Tennet om door middel van een pilot, waarbij aan de 110kV hoogspanningslijnen zogenaamde blinkers worden aangebracht zodat minder vogels tegen of op de kabels vliegen en daardoor dips in de stroomvoorziening veroorzaken?

Van de zijde van TenneT is mij meegedeeld dat zij het voornemen heeft om bij wijze van proef zogenaamde «FireFly Bird Diverters» te gaan toepassen op delen van de 110 kV verbinding Meppel-Steenwijk, Kampen-Vollenhoven en Hoogeveen-Hardenberg. Doel is het verjagen van kraaien en het zoveel mogelijk voorkomen van vogelaanvaringen. Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie afgerond. TenneT is voornemens nog dit jaar de lijnen van de «diverters» te voorzien en verwacht daarmee de kortstondige uitval van circuits te beperken.

3

Bent u bereid om met de grootst mogelijke spoed duidelijkheid en toestemming te geven waardoor de leveringszekerheid van de stroomvoorziening in Steenwijkerland en omgeving kan toenemen?

Ik zal TenneT vragen te communiceren over deze pilot als deze daadwerkelijk wordt gestart. TenneT heeft geen toestemming nodig voor het aanbrengen van dergelijke vogelwerende voorzieningen op bestaande hoogspanningsverbindingen.

4

Kunt u deze vragen voor 15 juni 2009 beantwoorden?

De beantwoording van deze vragen heeft helaas langer geduurd dan voorzien.