

Vergaderjaar 2019–2020

35 283

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Nr. 14

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN SIENOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 11 februari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt «, eerste lid,» en worden de onderdeelaanduidingen 1 tot en met 4 vervangen door a tot en met d.
2. Na de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
 1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
 3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
 7. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden één of meer windparken of zonneweides op land, of een combinatie daarvan die zich in elkaars onmiddellijke nabijheid bevinden, samen met het bijbehorende stelsel van verbindingen, beschouwd als één productie-installatie en één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, indien:
 - a. ten behoeve van die windparken, zonneweides of een combinatie daarvan gezamenlijk een aanvraag is gedaan bij een netbeheerder om aangesloten te worden op dezelfde aansluiting; en
 - b. de gevraagde aansluitcapaciteit meer bedraagt dan 2 MVA.

II

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt na «Artikel I, onderdelen A, onder 1,» ingevoegd «subonderdeel a, ».

2. In onderdeel 2 wordt «De artikelen I, onderdelen A, onder 2 tot en met 4» vervangen door «De artikelen I, onderdelen A, onder 1, subonderdelen b tot en met d, en onder 2».

Toelichting

Dit amendement betreft een aanvulling op artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998. Deze aanvulling beoogt het mogelijk te maken om op verzoek van meerdere eigenaren van duurzame opwek-installaties slechts één aansluiting aan te bieden. Normaliter zouden de betreffende eigenaren ieder alleen een aparte aansluiting kunnen krijgen of zouden ze ontheffing moeten vragen als gesloten distributiesysteem. In verband met problemen die netbeheerders hebben op het gebied van maakbaarheid en netcapaciteit, blijkt er behoefte aan de onderhavige vorm van «cable-pooling» te bestaan. Het is wel van belang om deze mogelijkheid alleen toe te passen op grote aansluitingen (meer dan 2 MVA).

Van der Lee
Sienot