

Vergaderjaar 2011–2012

32 757

Bouwbesluit 2012

Nr. 19

MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit onderzoek van de VROM-Inspectie uit 2009 blijkt dat meer dan de helft van de studentenwoningen niet brandveilig zijn en er geen aanwijzingen zijn dat dit de afgelopen twee jaar substantieel is verbeterd;

constaterende, dat middels het huidige Gebruiksbesluit bouwkundige voorzieningen bij kamerverhuur al zijn «ingeruild» voor een brandmeldinstallatie, en het voorgestelde Bouwbesluit deze installatie wil inwisselen voor enkel rookmelders;

overwegende, dat een brandmeldinstallatie veel bedrijfszekerder is dan rookmelders en bewoners bij een brandmeldinstallatie zelf kunnen controleren of de installatie in het gehele object werkt, in tegenstelling tot bij individuele rookmelders;

verzoekt de regering in het Bouwbesluit 2012 voor kamergewijze verhuur alsnog een brandmeldinstallatie verplicht te stellen conform het vigerende Bouwbesluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn
Paulus Jansen